

回 答 書

件 名 1・2・4号配水ポンプ吐出弁更新工事（R0721）
回 答 日 令和 7 年 7 月 15 日（火）

久 御 山 町

番号	質問事項	回 答
1	作業時間について	予備日を含め1週間程度を想定しており
	作業時間は1日の夜間で3台の	ます。
	計画でしょうか	
2	設置場所について	別添詳細図をご参考ください。
	交換する吐出弁の設置場所が不明	
	なので平面図、立面図、配置図、	
	配管詳細図など情報を頂く事は	
3	可能でしょうか	
	吊り上げ機械について	天井上部にホイストはあります。
	吐出弁を交換する際の機械（ホ	
	イストは天井上部にありますか	
4		
5		