

回 答 書

件 名 まちの駅クロスピアくみやまガス冷暖房設備更新工事

回 答 日 令和8年8月17日

久 御 山 町

番号	質問事項	回 答
1	夜間作業は発生しますか？ 平日、昼間のみの作業ですか？	発生しません。 現場説明書に記載のとおりです。
2	レッカー車の配置場所はどこになりますか？	施設西側の町道を想定しています。
3	業者から見積もりを貰って、かつその見積を採用してるなら、参考資料として公表してください。 公表しなければ適切に積算できません。	公表適用範囲外です。 (現場説明書6ページ4. 参考数量書についてを参照してください。)
4	はつり及び補修が必要な場所はどこになりますか？	ドレン配管及び排気ドレン等に係る部分です。
5	電気図がありませんが、図面はありますか？	関係図面を公表します。
6	コンテナなどの置き場所がありますか？	場所はありません。 そのまま持ち帰ってください。
7	冷媒管、保温材、ラッキング材等厚みの指定は無しでいいのでしょうか？	国土交通省の仕様でお願いします。
8	室内機、室外機撤去費に処分費は含まれますか？	含まれます。