回　答　書

件　　名　　みまきっこまんなか応援村整備工事

回　答　日　　令和８年11月11日

久　御　山　町

番号	質問事項	回　答
1	参考数量書 P2　共通仮設工事の VOC 調査は工事後のみでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	参考数量書 P21　金属工事　外壁のガルバリウムスパンドレル t 0.35 のメーカー、品番等をご指え示願います。	株式会社タニタハウジングウェア/ガルバリウムスパンドレル ZiG を参考としてください。
3	現場説明書 P2　施工に係る条件１）①工事車両の進入・退出経路のご指示を願います。	意匠図Ａ-44 仮設計画図に表示のとおり敷地北側からの進入を基本としてください。
4	図面番号 M-02 機器表・器具表の各品目にメーカー、品番等の記載が無いのでご指示を願います。	追加資料をご確認ください。