回　　答　　書

件　　　　名　　久御山中央公園再整備工事（その３）

回　答　日　　令和８年 11 月 16 日

久　御　山　町

番号	質問事項	回　答
1	選定照明器具が壁取付タイプの為、 選定器具の固定場所、固定方法を教え て下さい。	庇の梁にアウトレットボックスを設け、その アウトレットボックスに固定します。
2	電気配線について、配線支持方法、位 置を教えて下さい。	梁上に配管を通し、配管内配線をします。 配線位置は図面のとおりです。
3	アルミルーバーについて、メーカーや 品番が有りましたら、教えて下さい。	森蔵金属株式会社　天井デザインルーバー で設計しています。